
Defekt ladeudtag på parkering C er udbedret

Fra Grundejerforeningen Favrhølmvænget <favrhølm.grf@gmail.com>

Dato Tir 03-02-2026 20:40

Kære alle

Længe har et ladeudtag på parkering C været defekt. Opgaven var ved en fejl blevet markeret løst hos Clever. Nu er det endelig blevet udbedret. Montøren oplyser, at der sad en sten inde i ladeudtaget. I bedes derfor være opmærksom på, at der ikke hænger små sten på jeres ladekabel, når I sætter det ind i ladeudtaget.

God aften til alle

Mvh
Lene Nygaard

--

Bestyrelsen for grundejerforeningen Favrhølmvænget
Se mere om foreningen på [Hjemmesiden](#).